



003-PROD
ISO/IEC 17065

BOSEC

CERTIFICAT

N° B - 9110 - FD - K 990-a

Nous certifions que le composant de détection incendie :

DÉCLENCHEURS MANUELS D'ALARME
COFELY Services SAS 584 (Type A intérieur)
avec isolateur de court-circuit intégré
Variante :
COFELY Services SAS 584E (Type A extérieur)
avec isolateur de court-circuit intégré

*Fabriqué à
Poperingen, Belgique*

répond aux prescriptions suivantes :

Règlement de la marque BOSEC : Règles de certification Produits (BOSEC - Products rules F dd. 20151112)
et Clauses administratives et juridiques (BOSEC - Admin Legal Rules F dd. 20151112)
EN 54-11: 2001 + A1 : 2005
EN 54-17: 2005 / AC : 2007

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI & Certificat de Constance des Performances (CPR) :

BFS/REDI/533-2014.06.23, add 1 - 2014.10.08 – 1134-CPR-144

*Le certificat n'est valable que si les **composants** sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

COFELY SERVICES S.A.
World Trade Center - Tower 1
Boulevard du Roi Albert II, 30 boîte 28
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les **composants** ci-dessus.*

*Ce certificat est délivré aux conditions définies par
ANPI et est valable jusqu'au*

28 septembre 2026

*signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 24 janvier 2017*

*Le Secrétaire Général
M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son entièreté et sans aucune surcharge.



003-PROD
ISO/IEC 17065



CERTIFICAAT

N^r B - 9110 - FD - K 990-a

Wij certificeren dat het branddetectiecomponent :

HANDBRANDMELDER
COFELY Services SAS584 (Type A binnen)
met geïntegreerde kortsluitisolator
Variante:
COFELY Services SAS 584E (Type A buiten)
met geïntegreerde kortsluitisolator

*Gefabriceerd te
Poperingen, België*

beantwoordt aan de volgende voorschriften :

Reglement van het BOSEC-merk : certificatieregels Producten (BOSEC - Products rules N dd 20151112)
en de Administratieve en juridische clausules (BOSEC - Admin Legal Rules N dd 20151112)
EN 54-11:2001+A1:2005
EN 54-17:2005/AC:2007

*op basis van de laboratoria ANPI beproevingsverslag & Certificaat van Prestatiebestendigheid
(CPR) :*

BFS/REDI/533-2014.06.23, add 1 - 2014.10.08 – 1134-CPR-144

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het merk **BOSEC** voorzien zijn.*

De firma

COFELY SERVICES N.V.
World Trade Center - Tower 1
Koning Albert II laan, 30 bus 28
1000 BRUSSEL
BELGIË

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

*Dit certificaat werd afgeleverd onder de door
ANPI bepaalde voorwaarden en is geldig tot*

*ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 24 januari 2017*

28 september 2026

1.0.

*De Secretaris-Generaal
M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Dit certificaat mag alleen in zijn geheel en zonder enige toevoeging gereproduceerd worden.