



CERTIFICAAT

B - 9110 - FD - K 991 - versie a

Wij certificeren dat de branddetectiecomponenten:

Optische rookmelder met geïntegreerde kortsluit-isolator

COFELY Services SAS 556-45x

Varianten:

COFELY Services SAS556-37X

COFELY Services SAS556-47X

Kortsluitisolator: **COFELY Services ISOLV1.0**

Voetstuk: **COFELY Services SAS450**

Gefabriceerd te
Poperinge, België

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het **BOSEC**-merk:

Administratieve en juridische clausules (20151112);

Certificatieregels Producten (20170613);

EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006; EN 54-17:2005/AC:2007

op basis van het beproevingsverslag van de laboratoria ANPI & Certificaat van Prestatiebestendigheid (CPR):

BFS/REDI/501-2013.12.05, Add.1-2017.07.04, Add.2-2017.08.02 & 1134-CPR-143

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

Cofely Services NV

Simon Bolivarlaan 34

1000 Brussel

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkc comité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

28 september 2026

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 18 mei 2018

F. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





CERTIFICAT

B - 9110 - FD - K 991 - version a

Nous certifions que le composant de détection incendie

Détecteur optique de fumée avec isolateur de court-circuit

COFELY Services SAS 556-45x

Variantes:

COFELY Services SAS556-37X

COFELY Services SAS556-47X

Isolateur de court-circuit: **COFELY Services ISOLV1.0**

Socle: **COFELY Services SAS450**

Fabriqué à
Poperinge, Belgique

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque **BOSEC**:

Clauses administratives et juridiques (20151112);

Règles de certification Produits (20170613);

EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006; EN 54-17:2005/AC:2007

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI & Certificat de Constance des Performances (CPR):

BFS/REDI/501-2013.12.05, Add.1-2017.07.04, Add.2-2017.08.02 & 1134-CPR-143

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC***

La firme

Cofely Services SA

Boulevard Simon Bolivar 34

1000 Bruxelles

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 18 mai 2018

28 septembre 2026

F. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





CERTIFICATE

B - 9110 - FD - K 991 - version a

We certify that the fire detection component:

Optical smoke detector with integrated short-circuit isolator

COFELY Services SAS 556-45x

Variants:

COFELY Services SAS556-37X

COFELY Services SAS556-47X

Short-circuit isolator: **COFELY Services ISOLV1.0**

Base: **COFELY Services SAS450**

Manufactured at
Poperinge, Belgium

complies with the following specifications:

BOSEC Mark Rules:

Administrative and Legal Clauses (20151112);

Certification rules Products (20170613);

EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006; EN 54-17:2005/AC:2007

based upon the test report of the laboratories ANPI & Certificate of Constancy of Performance (CPR):

BFS/REDI/501-2013.12.05, Add.1-2017.07.04, Add.2-2017.08.02 & 1134-CPR-143

*This certificate is only valid if the products are marked with the **BOSEC** label.*

The company

Cofely Services NV

Simon Bolivarlaan 34

1000 Brussel

*is authorised to use the brand **BOSEC** on the above mentioned components.*

**The certificate is granted subject to the
BOSEC brand committee and ANPI terms
and conditions and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Brussels, 18 May 2018

28 September 2026

T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be

